

企业事业单位应当公开的环境信息表

单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	913507846966053069	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力1200吨，年发电量1.4亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	<p>一期项目2010年10月13日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108号）2017年3月24日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32号）</p> <p>技改扩能项目2019年6月6日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47号）</p> <p>排污许可证（证书编号913507846966053069001V）</p>	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气和废水定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测，飞灰定期委托厦门市华测检测技术有限公司检测	
突发环境事件应急预案情况	<p>已备案</p> <p>备案编号：350703-2021-012-L</p>	排放口数量和分布情况		<p>目前3个废气排放口，厂区中2根100米烟囱；</p> <p>1个污水排放口，厂区污水总排口；</p>	
其他应当公开的环境信息					

2022年第二季度主要污染物排放情况统计表

主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值 GB18485-2017 、(DB35/ 1976—2021) GB/T19923-2005 《城市污水再生利用工业用水水质》	超标情况	排放量 (单位: 吨)	年累计量 (单位: 吨)	核定排放总量 (单位: 吨)
废水	COD	经处理后排入市政污水管网	27.151	60	未超标	0.07	0.165	4.4
	NH3-N		0.186	10	未超标	0.000869	0.002	0.59
废气	颗粒物(烟尘)	经净化处理后排入大气环境	1.14	30	未超标	0.45	0.98	/
	HCl		26.19	60	未超标	10.03	19.51	/
	CO		6.36	100	未超标	2.38	5.31	/
	SO2		15.48	100	未超标	6.29	12.89	72
	NOX		127.5	200	未超标	47.74	94.01	259.2
飞灰螯合物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准	超标情况	自行监测单位		
	汞	建阳焚烧垃圾发电厂配飞灰套填埋场安全填埋	ND	≤0.05	未超标	检测项	检测单位	
	铜		ND	≤40	未超标			
	锌		0.04	≤100	未超标	废气	福建宏其检测科技有限责任公司	
	铅		ND	≤0.25	未超标			
	镉		ND	≤0.15	未超标	废水	福建宏其检测科技有限责任公司	
	铍		ND	≤0.02	未超标			
	钡		1.32	≤25	未超标	飞灰	厦门市华测检测技术有限公司	
	镍		ND	≤0.5	未超标			
	砷		0.00453	≤0.3	未超标	二噁英	江苏微谱检测技术有限公司	
	总铬		ND	≤4.5	未超标			
	六价铬		ND	≤1.5	未超标			
	硒		0.0102	≤0.1	未超标			