企业事业单位应当公开的环境信息表

单位名称	瀚蓝（南平）固废处理有限公司	组织机构代码	91350784696605306 9	邮政编码	354200
生产地址	南平市建阳区回瑶村长后坪	法定代表人	邓奠忠	联系方式	0599-5812804
生产经营和管理服务的主要内容	城市生活垃圾焚烧处理发电，处理建阳区、建瓯市、武夷山市生活垃圾，日处理能力 1200 吨，年发电量 1.4 亿千瓦时	防治污染设施的建设和运行情况		锅炉焚烧尾气净化装置，污水处理站，飞灰螯合固化设施，飞灰螯合物暂存库，均正常运行	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期项目 2010 年 10 月 13 日环评通过福建省环保厅批复（闽环保监[2010]108 号）2017 年 3 月 24 日通过南平市环保局竣工验收（南环保审函[2017]32 号） 技改扩能项目 2019 年 6 月 6 日环评通过南平市生态环境局批复（南环保审函[2019]47 号），2022 年 11 月完成全厂自主竣工验收。 排污许可证（证书编号 91350784696605306 9001V）	环境自行监测方案		自行监测方案已于福建省企业自行监测管理系统备案；烟气、废水和飞灰定期委托福建宏其检测科技有限责任公司检测。	
突发环境事件应急预案情况	已备案 备案编号：350703-2024-005-L	排放口数量和分布情况		目前 3 个废气排放口，厂区中 1 根 100 米集束烟囱在用，1 根 100 米烟囱已淘汰；1 个污水排放口，厂区污水总排口；	
其他应当公开的环境信息					

2026年第三季度主要污染物排放情况统计表								
主要污染物		排放方式	排放浓度	执行标准值GB18485-2014、（DB35/1976—2021）污水综合排放标准GB8978-1996污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	超标情况	排放量（单位：吨）	年累计量（单位：吨）	核定排放总量（单位：吨）
废水	COD	经处理后排入市政污水管网/回用	15.333	500	未超标	0.197928	0.213421	4.618
	NH3-N		0.696	45	未超标	0.010285	0.010667	0.394
废气	颗粒物（烟尘）	经净化处理后排入大气环境	1.019	30	未超标	/	/	/
	HCl		24.923	60	未超标	/	/	/
	CO		3.935	100	未超标	/	/	/
	SO2		24.879	100	未超标	8.5439	26.534	72
	NOX		130.072	200	未超标	51.3984	160.8819	259.2

飞灰螯合物	检测项	处置去向	排放浓度	执行标准		超标情况	自行监测单位	
	汞	建阳焚烧垃圾发电厂配飞灰套填埋场/南平臻境环保有限责任公司，安全填埋	0.022	≤0.05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024（单位：mg/L）	未超标	检测项	检测单位
	铅		0.142	≤0.25		未超标		
	镉		0.0854	≤0.15		未超标	废气	福建宏其检测科技有限责任公司
	铜		0.11	≤40		未超标		
	锌		6.44	≤100		未超标	废水	福建宏其检测科技有限责任公司
	总铬		0.004	≤4.5		未超标		
	六价铬		0.004L	≤1.5		未超标	飞灰	福建宏其检测科技有限责任公司
	镍		0.0605	≤0.5		未超标		
	砷		0.00376	≤0.3		未超标	二噁英	江西星辉检测技术有限公司
	铍		0.0007L	≤0.02		未超标		
	钡		3.7	≤25		未超标	生活垃圾	广东瀚正检测科技有限公司
	硒		0.00228	≤0.1		未超标		